

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ48.В.00965
(номер сертификата соответствия)

ТР 0656569
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Кроношпан" ОГРН: 1025001467259
(наименование и место-нахождение заявителя) 140341, Московская обл., Егорьевский р-н, пос. Новый, Владение 100
тел. (495) 970-01-07

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Кроношпан" ОГРН: 1025001467259
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 140341, Московская обл., Егорьевский р-н, пос. Новый, Владение 100
тел. (495) 970-01-07

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт»
рег. № ТРПБ.RU.ПБ48 выдан 21.05.2010 г. МЧС России.
Юридический адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, Строительный переулок, д. 9 тел. (496) 579-27-24, факс. (496) 579-27-24 ОГРН: 1065053025620

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Пол из ламинированных древесно-волоконистых плит, м.
"Кроношпан"
ТУ 5536-001-58242280-2004. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
55 3632

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)искл. ст. 80 (п.1), ст. 81 (п.3), по табл. 3, 27:
группа воспламеняемости - В3
(легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

12.1.044-89 (п.4.18); показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);
группа распространения пламени - РП3(умереннораспространяющие) по ГОСТ 12.1.044-89 Класс пожарной опасности материала КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 14-2ПБ-08/12 от 08.08.2012 г.
ИЛ ООО "Эксперт", рег. № ТРПБ.RU.ИН07 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC05.K00994
от 08.08.2012 г., выдан ОС АНО "Калуга-Тест", рег. № СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.08.2012 по 14.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Богданов М.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Березин А.М.